

ばい煙発生施設に係る主な測定項目の測定頻度一覧

施設の種類	硫黄酸化物排出量	排出ガス量 (m ³ _N /h)	硫黄酸化物		窒素酸化物		ばいじん	
			総量規制地域内の 特定工場	総量規制地域外	総量規制地域内の 特定工場	総量規制地域外		
ガス専焼ボイラー、 ガスタービン、 ガス機関	10m ³ _N /h 以上	4万以上	常時	2月を超えない作業期間 ごとに1回以上	常時	2月を超えない作業期間 ごとに1回以上	5年に1回以上	
		4万未満			年2回以上(※)			
	10m ³ _N /h 未満	4万以上	—		常時	2月を超えない作業期間 ごとに1回以上		
		4万未満	—		年2回以上(※)			
ガス発生炉のうち 燃料電池用改質器	10m ³ _N /h 以上	—	常時	2月を超えない作業期間 ごとに1回以上	5年に1回以上		5年に1回以上	
	10m ³ _N /h 未満	—	—		—			
廃棄物 焼却炉	焼却能力が 4t/h 以上	10m ³ _N /h 以上	4万以上	常時	2月を超えない作業期間 ごとに1回以上	常時	2月を超えない作業期間 ごとに1回以上	2月を超えない作業期間 ごとに1回以上
			4万未満			年2回以上(※)		
		10m ³ _N /h 未満	4万以上	—		常時	2月を超えない作業期間 ごとに1回以上	
			4万未満	—		年2回以上(※)		
	焼却能力が 4t/h 未満	10m ³ _N /h 以上	4万以上	常時	2月を超えない作業期間 ごとに1回以上	常時	2月を超えない作業期間 ごとに1回以上	年2回以上(※)
			4万未満			年2回以上(※)		
		10m ³ _N /h 未満	4万以上	—		常時	2月を超えない作業期間 ごとに1回以上	
			4万未満	—		年2回以上(※)		
上記以外の すべての施設	10m ³ _N /h 以上	4万以上	常時	2月を超えない作業期間 ごとに1回以上	常時	2月を超えない作業期間 ごとに1回以上	2月を超えない作業期間 ごとに1回以上	
		4万未満			年2回以上(※)		年2回以上(※)	
	10m ³ _N /h 未満	4万以上	—		常時	2月を超えない作業期間 ごとに1回以上	2月を超えない作業期間 ごとに1回以上	
		4万未満	—		年2回以上(※)		年2回以上(※)	

(※)排出ガス量が4万 m³_N/h 未満であって、継続して休止する期間が6月以上の施設におけるばいじん・窒素酸化物の測定頻度…年1回以上