

耐震診断の結果の公表【要安全確認計画記載建築物（船橋市所管分）】

法第7条第2号に掲げる建築物で耐震診断の結果の報告期限が令和4年12月末のもの

| No. | 建築物の名称 | 建築物の位置 | 建築物の用途 | 耐震診断の方法の名称 | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果 | 耐震改修等の予定 | | 備考 |
|-----|-------------|------------------|--------|--|--|----------|------|----|
| | | | | | | 内容 | 実施時期 | |
| 1 | グレースハイツ船橋 | 船橋市海神町南1丁目1569-1 | 共同住宅 | | | | | |
| | A棟 | | | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2009年版） 鉄骨が充腹材の場合 | Is/Iso=1.36 CTU・SD=0.57 (Iso=0.6、ZRtGU=1.0) | - | - | - |
| | B棟 | | | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2009年版） 鉄骨が充腹材の場合 | Is/Iso=1.19 CTU・SD=0.45 (Iso=0.6、ZRtGU=1.0) | - | - | - |
| | C棟 | | | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2009年版） 鉄骨が充腹材の場合 | Is/Iso=1.40 CTU・SD=0.58 (Iso=0.6、ZRtGU=1.0) | | | |
| 2 | 船橋花輪グランドハイツ | 船橋市宮本9丁目257-1 | 共同住宅 | | | | | |
| | A棟 | | | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2009年版） 鉄骨が充腹材・非充腹材の場合 | Is/Iso=1.10 CTU・SD=0.27 (Iso=0.59、ZRtGU=0.99) | - | - | - |
| | B棟 | | | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2009年版） 鉄骨が充腹材・非充腹材の場合 | Is/Iso=1.01 CTU・SD=0.29 (Iso=0.59、ZRtGU=0.99) | | | |