

設計図書等に対する質問

工事記号 NC 1
工事名 国家公務員宿舎船橋行田住宅跡地建築物等解体工事

質 問 事 項	回 答
<p>1. 配置する技術者の欄に、「一級建築施工管理技士」と記載ありますが、解体工事である為「一級土木施工管理技士」では不可なのでしょうか。</p> <p>2. 特記仕様書 A-03 アスベスト含有吹付け材の除去に○印がありますが、図面、内訳に項目がありません。ご教授ください。</p> <p>3. 内訳書 P147 仮囲い仮撤去・復旧116mとありますが、既存仮囲いを仮撤去・復旧でよろしいでしょうか？撤去範囲をご教授ください。</p>	<p>1. 一級建築施工管理技士とします。</p> <p>2. アスベスト含有吹付け材の除去の○印は、図面番号 A-05 の内部仕上表のうち、アスベスト含有建材として示した防水モルタルが該当します。</p> <p>3. お見込みのとおりです。 仮撤去範囲は、図面番号 A-38 の解体範囲の南側隣地境界及び東側道路境界です。</p>