

※1:グローブバッグは局所的に使用されるものである。

※2:石綿含有建材に接触せず、振動等による石綿の飛散のおそれがない場合には対象外。

※3:劣化による飛散が想定される場合には負圧隔離養生等を行う。また、劣化により切断等によらない工法で除去等を行うことが難しい場合には、切断等による工法で除去を行う。

石綿含有建材除去等の工法	切断等によらない除去	切断等による除去	切断等によらない除去	切断等による除去	切断等による除去 (電動工具不使用)		切断等による除去 (電動工具使用)	
建築材料の種類	石綿含有成形板等				石綿含有仕上塗材			
	石綿含有成形板等		石綿含有けい酸カルシウム板第1種		湿潤化		作業場を隔離養生等	
石綿含有建材除去等時の飛散防止方法	原形のまま取り外し	湿潤化等	原形のまま取り外し	作業場を隔離養生(負圧不要)等	例 高圧水洗除去	例 剥離剤併用手工具ケレン除去	例 ディスクグラインダー除去	例 集じん装置付きディスクグラインダー除去 (HEPA フィルタ付き)
事前調査	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果の報告	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果の備え付け	要	要	要	要	要	要	要	要
作業計画の作成	要	要	要	要	要	要	要	要
大防法及び安衛法・石綿則の届出	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要
事前調査結果の掲示	要	要	要	要	要	要	要	要
作業実施の掲示	要	要	要	要	要	要	要	要
喫煙禁止/飲食禁止の掲示	要	要	要	要	要	要	要	要
作業主任者の選任	要	要	要	要	要	要	要	要
特別教育	要	要	要	要	要	要	要	要
保護具着用	要	要	要	要	要	要	要	要
作業場への関係者以外立入禁止	要	要	要	要	要	要	要	要
隔離	不要	不要 ^{※5}	不要	隔離養生(負圧不要)	不要	不要	隔離養生(負圧不要)	要件を満たす場合は不要
湿潤化	不要	常時要	不要	常時要	常時要	常時要	常時要	要件を満たす場合は不要
(飛沫防止等の養生) ^{※6}	応必要	応必要	応必要	応必要	要	要	応必要	応必要
(床防水養生) ^{※6}	—	—	—	—	要	—	—	—
(汚染水処理) ^{※6}	—	—	—	—	要	—	—	—
清掃	要	要	要	要	要	要	要	要
取り残し等の確認	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果、作業内容の記録・保管	要	要	要	要	要	要	要	要

※5:必要に応じて外周囲い養生等を行うことが望ましい。

※6:工法等によって実施が必要な措置。