

工事監理状況報告書（工事監理の状況欄）の記入例（鉄筋コンクリート造）

確認項目		内 容	照合内容	照合を行った設計図書	設計図書の内容について設計者に確認した事項	照合方法	照合結果 （不適の場合には建築主に対して行った報告の内容）
① 全体	全体	1.柱、はり、壁、スラブの位置	・ 位置、配置	構造詳細図 各伏図	無	・ 工程終了時に現場で照合	適
② 共通	共通	1.鉄筋の材質	・ 材料、種類、規格、品質 ・ 形状、寸法 D10～D16 (SD295A) D19～D25 (SD345)	構造詳細図 仕様書	無 無	・ ミルシート書類審査、受入れ時の検査及び工程終了時に現場で照合	適 適
		2.かぶり厚さ	・ かぶり厚さ	構造詳細図 仕様書	無	・ 工程終了時に現場で照合	適
		3.コンクリートの調合及び圧縮強度	・ 材料、種類、規格 ・ 品質（普通コンクリート Fc=27N/mm ² ）	構造詳細図 仕様書	無 無	・ 配合計画書、報告書による書類審査及び供試体による4週圧縮結果の確認	適 適
		4.型枠支柱存置期間	・ 型枠支柱存置期間	仕様書	無	・ 工事施行者に施工報告書にて確認	適
		5.コンクリート打設後の養生	・ 乾燥 ・ 温度	仕様書	無 無	・ 工事施行者に施工報告書にて確認	適 適
③ 地盤・基礎	支持地盤	1.根伐り底の確認、地耐力等	（左記の事項について、この欄に記載願います）				
	基礎形状	1.基礎の種類、くいの工法、長さ、径、位置、杭頭補強、偏心等	（左記の事項について、この欄に記載願います）				
		2.ベース寸法、主筋の径、本数、位置、偏心による補強等	（左記の事項について、この欄に記載願います）				
	地中ばり	1.断面寸法、主筋径、本数、位置、定着方法、継手（位置、長さ）、あばら筋の位置、径、間隔、形状、偏心による補強等	（左記の事項について、この欄に記載願います）				

④ 柱	主筋	1.柱径寸法、主筋の径、本数、配置（方向）	<ul style="list-style-type: none"> 主筋の本数、径 	床伏図 構造詳細図 仕様書	無	<ul style="list-style-type: none"> 工程終了時に現場で照合 	適
		2.二段筋の位置（間隔）、結束	<ul style="list-style-type: none"> 主筋のあき S環等の使用 	床伏図 構造詳細図 仕様書	無 無	<ul style="list-style-type: none"> 工程終了時に現場で照合 	適
		3.柱頭鉄筋の止まり高さ、各階止まり主筋の定着、主筋の出隅のフック、主筋のはりに対する定着	<ul style="list-style-type: none"> 頂部フックの位置 定着長さL1, L2 	床伏図 構造詳細図 仕様書	無 無	<ul style="list-style-type: none"> 工程終了時に現場で照合 	適 適
	継手	1.主筋の継手位置、長さ、主筋の出隅のフック	<ul style="list-style-type: none"> 継ぎ手位置、重ね長さ 圧接位置 	床伏図 構造詳細図 仕様書	無	<ul style="list-style-type: none"> 工程終了時に現場で照合 	適 適
	帯筋	1.鉄筋径（副帯筋共）、間隔及び形状	(左記の事項について、この欄に記載願います)				

省 略

⑤は り	主筋	1.断面寸法、主筋の径、本数及び位置	<ul style="list-style-type: none"> 主筋の本数、径、位置 主筋の定着 スターラップの鉄筋径、ピッチと位置 継手の位置、長さ 貫通口の位置と補強方法 	床伏図 構造詳細図 仕様書	無 無 無	<ul style="list-style-type: none"> 同上 同上 同上 	適 適 適
				大臣認定、 (社)日本建築センター 評価仕様構造詳細図	無 無	<ul style="list-style-type: none"> 同上 同上 	適 適
	ふかし、貫通孔補強筋	1.スラブ厚、鉄筋の径と間隔	<ul style="list-style-type: none"> 主筋の向き、径とピッチ及び位置 主筋、配力筋の定着と継手 設備配管補強 出入隅部、開口部の配筋による補強 	床伏図 構造詳細図 仕様書	無 無 無 無	<ul style="list-style-type: none"> 同上 同上 同上 同上 	適 適 適 適
		2.貫通孔補強筋（評定品の仕様）	<ul style="list-style-type: none"> 位置、補強方法 	大臣認定、 (財)日本建築センター 評価仕様 構造計算書 仕様書	無	<ul style="list-style-type: none"> 同上 	適

あばら筋	1.壁厚寸法、鉄筋の径、間隔、	<ul style="list-style-type: none"> 壁筋の径とピッチ、定着と継手 開口部分の補強 スリットの位置と施工状況 	床伏図 構造詳細図 仕様書	無 無 無	<ul style="list-style-type: none"> 同上 同上 同上 	適 適 適
------	-----------------	---	---------------------	-------------	--	-------------

省 略

⑧その他	設備配管等						
	ガス圧接継手	1.欠陥の有無	<ul style="list-style-type: none"> 欠陥の有無 	(社)日本圧接協会ガス圧接仕様	無	<ul style="list-style-type: none"> 工程終了時に現場で照合 	適
	特殊鉄筋継手	1.評定、認定工法の確認	<ul style="list-style-type: none"> 評定、認定工法の確認 	認定、評価、仕様	無	<ul style="list-style-type: none"> 工程終了時に現場で照合 	適
⑨その他							