

工事監理状況報告書（工事監理の状況欄）の記入例（木造軸組）

確認項目	内 容	照合内容	照合を行った設計図書	設計図書の内容について設計者に確認した事項	照合方法	照合結果 (不適の場合には建築主に対して行った報告の内容)
①全体	1.柱、はり、壁、床の位置	・ 配置、位置	配置図 各床伏図 軸組図	無	・ 基礎配筋終了時に現場にて照合する ・ 建て方終了時に現場にて照合する	適 適
	2.木材の節・腐れ	・ 材質	仕様書 構造詳細図	無	・ 材質は木材のJASマークを確認 ・ 現場にて共通仕様書、特記仕様書、構造詳細図と照合	適 適
②基礎・地盤	1.種類（布・ベタ・その他）	・ 種類(布基礎)	仕様書 基礎伏図 構造詳細図	無	・ 現場にて共通仕様書、特記仕様書、基礎伏図、構造詳細図と照合	適
	2.形状・寸法	・ 材料 コンクリート ($F_c=18N/m^2$) 鉄筋 (SD295A)	仕様書 基礎伏図 構造詳細図	無	・ 配合計画書にて確認 ・ 発注伝票にて確認 ・ 現場にて配筋状況を確認	適 適 適
	3.床下換気口	・ 寸法、形状	基礎伏図	無	・ 現場にて構造図と照合	適
	4.支持地盤の良否	・ 種類(粘性土) ・ 地耐力 ($50kN/m^2$)	仕様書 断面図 構造詳細図	無	・ ハンドオーガーにて確認	適
③土台等	1.形状・寸法・材質	・ 寸法、形状	仕様書 構造詳細図 軸組図 床伏図	無	・ 現場にて共通仕様書、特記仕様書、基礎伏図、構造詳細図と照合	適
	2.火打設置位置の確認	・ 配置、位置	仕様書 構造詳細図 軸組図 床伏図	無	・ 現場にて共通仕様書、特記仕様書、基礎伏図、構造詳細図と照合	適
④アーカー木	1.配置、緊結の状況	・ 材質、寸法、形状	共通仕様書 基礎伏図 床伏図	無	・ 基礎打設前、金物の取付け状況を確認	適
⑤柱	1.形状・寸法					
	2.接合部の状況					
	3.ホールダウン金物の設置位置・接合状況					
以下、上記と同様に記載をお願いします。						
以下省略						