

船橋市保健福祉センター施設総合管理業務委託

質問及び回答

No.	種別	頁	記載箇所	タイトル	質問内容	回答
1	仕様書	10	5(1)④	機械警備	「契約終了後、…撤去費用は受注者が負担する」とあるが、今回のプロポーザルにおいて、設置及び撤去費用も見積に含むとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	仕様書	13	3(2)①	交通誘導等	来所者が多いと見込まれる場合は、発注者からの依頼に基づき交通誘導を実施するとあるが、警備員を増員して対応するという理解でよろしいでしょうか。	年間100件程度であれば、通常業務の範囲内とします。
3	仕様書	17	3(3)①4	外壁全面打診調査	実施方法は、打診調査によらず、赤外線調査でも問題ないとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	仕様書	19	3(3)⑤1	消防用設備	竣工後10年を経過するため、連結送水管が設置されている場合は、耐圧試験が必要になりますが、仕様書に記載がないため対象外との理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	仕様書	16	2(1)③	設備管理者 電気主任技術者	「外部委託承認もできるものとする」と記載があるが、外部委託承認した場合も、常駐する設備管理者は第三種電気主任技術者の資格を有する者が常駐しなければならないとの理解でよろしいでしょうか。	記載箇所2(1)③とのことですが、質問内容は記載箇所2(1)①及び記載箇所2(5)③についてのものですので、そのことについて回答いたします。 お見込みのとおりです。
6	仕様書	10	5(1)④	機械警備	機械警備新設の際、既設の機器及び配線について点検を実施し、運用に支障がない場合は流用することは可能でしょうか。	記載箇所5(1)④とのことですが、質問内容は記載箇所5(1)①についてのものですので、そのことについて回答いたします。 現行契約における発注者及び受注者において、譲渡の協議が整っていることを条件に、運用に支障がなければ流用することとして差し支えありません。