

設計図書等に対する質問

工事記号 C A 2
工事名 船橋市運動公園体育館直流電源装置更新工事

質 問 事 項	回 答
1. 工事中における直流電源装置の代替え仮設設備工事は必要ですか、ご指示ください。	1. 対象の負荷設備に電源を継続して供給するため、代替えの仮設設備が必要です。仮設設備については、所轄消防局と協議を行うこと。
2. 所轄消防局に工事期間中における「工事中の消防計画」の届出は必要ですか、ご指示ください	2. 必要です。
3. 工事で発生するバッテリー等の「産業廃棄物の処理」について、ご指示ください。	3. 蓄電池（バッテリー）は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の産業廃棄物の広域的処理に関する特例（広域認定制度）により処理すること。蓄電池以外の廃棄物は、図面番号 E-2「建設廃棄物の処理等」により処理すること。
4. 本工事及び試験等を実施に際して、どのような国家資格が必要ですか。	4. 「第一種電気工事士」及び「第4類の甲種消防設備士」の資格が必要です。