

設計図書等に対する質問

工事記号 HT 4
委託名 下水道総合地震対策耐震診断業務委託 (R 8 - 2)

質 問 事 項	回 答
<p>1. 位置図に●で示されている人孔は今回委託の対象外と考えて良いでしょうか。</p> <p>2. ボックスカルバート、シールドの竣工図書は配筋、コンクリート強度等の計算諸元が設定できる資料を貸与して頂けますでしょうか。</p> <p>3. 現場作業の測距は管内に入ってテープ計測や測量機材を使って作業を想定されていますでしょうか。</p>	<p>1. 対象管渠と重なる人孔のみ本業務の対象となります。</p> <p>2. 確認出来ている資料については貸与する予定です。詳細については監督職員と協議願います。</p> <p>3. 管渠内での作業は想定していません。</p>