

設計図書等に対する質問

工事記号 J A 1 4
工事名 宮本ポンプ場空調換気設備工事

質 問 事 項	回 答
1. 本工事には 週休二日制（モニタリング若しくはモデル）工事は適用されますでしょうか。	1. 適用されません。
2. 昼工事とみてよろしいでしょうか。	2. お見込みのとおりです。
3. 給気、排気いずれかを設備停止しての作業となりますでしょうか。	3. 給気、排気いずれも設備停止しての作業となります。
4. 片方設備停止しての作業の場合、給排気は自然給排気となりますか、自然給排気でない場合は、その方法をご教示ください。	4. 自然給排気での作業を想定しています。
5. 足場の設置期間は何日と見込んでいますでしょうか。	5. 機器設置・配管・配線・ダクト工事について、作業に必要な期間を見込んでいます。