

設計図書等に対する質問

工事記号 NB 2 2
工事名 船橋市ケア・リハビリセンター外壁その他改修工事

質 問 事 項	回 答
1. 足場について 枠組足場をくさび式足場に変更することは可能でしょうか。	1. 監督職員と協議によるものとします。
2. 電気設備工事全般について 撤去、再取付の際は該当箇所のブレーカーをOFFにして活線作業を禁止させていただいたのですがよろしいでしょうか。	2. 施設管理者にブレーカーを OFF にする時間と影響範囲を協議したうえで作業に着手してください。