

設計図書等に対する質問

工事記号 N E 1 9
工事名 船橋市立海神中学校校舎建替機械設備工事

質問事項	回答
1. 図番：M-01 「石綿含有建材の調査」の項にて「石綿含有建材の事前調査を行う」とありますが、サンプルの採取箇所についてご教授ください。	1. 大気汚染防止法に基づき、受注者の事前報告が義務付けられているため、事前調査が必要となります。サンプル採取が必要となった場合は協議とします。
2. 図番：M-01 同上、調査前ですので撤去及び処分については別途としてよろしいでしょうか。	2. 上記の調査の結果、石綿含有建材が含まれていた場合に必要となる撤去費及び処分費については、別途協議とします。
3. 図番：M-37～41 M-69～74 自動制御図面にてパッケージエアコンと全熱交換機を運動運転するようになっていますが、機器表でエアコンと全熱交換機の参考メーカーが異なります。同一メーカーとしてよろしいでしょうか。	3. よろしいです。なお、設計書の仕様を満たせば異なるメーカーでも構いません。
4. 図番：M-51 M-60 冷媒化粧ケースの材質についての記載がありません。高耐食鋼板製としてよろしいでしょうか。	4. ステンレス鋼板とします。