

設計図書等に対する質問

工事記号 NT18
 委託名 船橋市立船橋高等学校及び行田中学校グラウンド整備工事設計業務委託

質問事項	回答
<p>1. 特記仕様書 1 p I 業務概要 2. 履行期間 関係機関との事前相談を行い、各準備及び審査期間を含めての業務期間と捉えてよろしいか。</p> <p>2. 特記仕様書 4 p II 業務仕様 1. 設計業務の内容及び範囲 (2) 追加業務の内容及び範囲 住民説明会は何回程を想定しているか。</p> <p>3. 特記仕様書 5 p II 業務仕様 1. 設計業務の内容及び範囲 (2) 追加業務の内容及び範囲 地質調査についての想定調査項目を提示願う。</p> <p>4. 設計と条件書 (4) その他 調整池解体とあるが、開発行為及び盛土規制法の申請業務の必要は想定されているか。また、その期間は加味されているか。</p>	<p>1. お見込みのとおりです。</p> <p>2. 2回を想定しています。</p> <p>3. ・機械ボーリング：1箇所、深度15m ・サンプリング ・サウンディング（標準貫入試験） ・載荷試験：孔内水平載荷試験 ・物理試験（液状化の検討） ・土粒子の密度試験 ・土の含水比試験 ・土の粒度分析試験 ・土の液性限界試験 ・土の塑性限界試験 ・土の湿潤密度試験 ・変形、強度試験：土の三軸圧縮試験 ・圧密試験：土の圧密試験 ・解析等調査業務</p> <p>4. 開発行為及び盛土規制法の申請業務は想定しておりません。</p>