

別記様式第7

(その1)

| | | | | | |
|---|----------|-------------|-----------------|-------|------|
| ハロゲン化物 (ハロン2402、1211、1301、HFC23、HFC227ea、FK-5-1-12) (区画名：) | | | | | |
| 消火設備点検票 | | | (設備方式：全域・局所・移動) | | |
| 名称 | | 防火 | 管理者 | | |
| 所在 | | 立会者 | | | |
| 点検種別 | 機器・総合 | 点検年月日 | 年 月 日～ | 年 月 日 | |
| 点検者 | 氏名 | 点検者 所属会社 | 社名 | TEL | |
| | | | 住所 | | |
| 点検項目 | | 点検結果 | | | 措置内容 |
| | | 種別・容量等の内容 | 判定 | 不良内容 | |
| 機器点検 | | | | | |
| 蓄圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等 | 消火剤貯蔵容器 | 周囲の状況 | | | |
| | | 外形表示・標識 | | | |
| | ※ 消火剤量 | | 本 | | |
| | 容器弁 | 外形 | | | |
| | | 安全性 | | | |
| | 安全装置 | 外形 | | | |
| | | 安全性 | | | |
| | 容器弁開放装置 | 外形 | | | |
| | | 電気式 | | | |
| | 指し圧力計 | ガス圧式 | | | |
| 連結管・集合管 | | | | | |
| 加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等 | 消火剤貯蔵タンク | 周囲の状況 | | | |
| | | 外形表示・標識 | | | |
| | 安全装置 | | | | |
| | 消火剤量 | | kg | | |
| | 放出弁 | | | | |
| | 放出弁開放装置 | 外形 | | | |
| | | 電気式 | | | |
| | | ガス圧式 | | | |
| | | バルブ類 | | | |
| | 加圧用ガス容器 | 周囲の状況 | | | |
| 外形表示 | | | | | |
| ※ ガス量 | | 本 | | | |
| 容器弁 | 外形 | | | | |
| | 安全性 | | | | |
| 安全装置 | 外形 | | | | |
| | 安全性 | | | | |
| 容器弁開放装置 | 外形 | | | | |
| | 電気式 | | | | |
| | ガス圧式 | | | | |
| | バルブ類 | | | | |
| 圧力調整器 | | | | | |
| 連結管・集合管 | | | | | |

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備（その2）

| | | | | | | |
|------------|------------|---------------|------|--|--|--|
| 起動用ガス容器等 | 起動用容器 | 外形表示 | | | | |
| | ※ | ガス量 | 本 | | | |
| | 容器弁 | 外形 | | | | |
| | | 安全性 | | | | |
| | 安全装置 | 外形 | | | | |
| 安全性 | | | | | | |
| 容器弁開放装置 | 外形 | | | | | |
| | 電気式 | | | | | |
| | 手動式 | | | | | |
| 選択弁 | 本体 | 外形表示 | | | | |
| | | 機能 | | | | |
| | | 機 | | | | |
| | 開放装置 | 外形 | | | | |
| 電気式 | | | | | | |
| ガス圧式 | | | | | | |
| 操作管・逆止弁 | | 外形機能 | | | | |
| 起動装置 | 手動式起動装置 | 周囲の状況 | | | | |
| | | 操作箱 | | | | |
| | | 表示 | | | | |
| | | 電源表示灯 | | | | |
| | | 音響警報起動用スイッチ | | | | |
| | | 放出用・非常停止用スイッチ | | | | |
| | | 表示灯 | | | | |
| | 保護カバー | | | | | |
| | 自起動式 | 火災感知装置 | 専用兼用 | | | |
| | | 自動・手動切替装置 | | | | |
| 自動・手動切替表示灯 | | | | | | |
| 警報装置 | | 外形 | | | | |
| | | 音響警報 | | | | |
| | | 音声警報 | | | | |
| 制御盤 | 周囲の状況 | | | | | |
| | 外形表示 | | | | | |
| | 電圧計 | | V | | | |
| | 開閉器・スイッチ類 | | | | | |
| | ヒューズ類 | | A | | | |
| | 継電器 | | | | | |
| | 表示灯 | | | | | |
| | 結線接続 | | | | | |
| | 接地 | | | | | |
| | 遅延装置 | | 秒 | | | |
| | 自動・手動切替機能 | | | | | |
| | 放出制御機能 | | | | | |
| | 制御盤用音響警報装置 | | | | | |
| | 予備品等 | | | | | |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 ※印のあるものは、（その5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備（その3）

| | | | | | | |
|-------------|-------------|------------|---|--|--|--|
| 配管等 | 管 ・ 管 継 手 | | | | | |
| | 支持金具 ・ つり金具 | | | | | |
| 配管の安全装置等 | 安全装置 | | | | | |
| | 破壊板 | | | | | |
| 消火剤等排出措置 | | | | | | |
| 圧力上昇防止措置 | | | | | | |
| 放出表示灯 | | | | | | |
| 噴射ヘッド | 外形 | | | | | |
| | 放射障害 | | | | | |
| 防区画 | 区画変更等 | | | | | |
| | 開口部の自動閉鎖装置 | 外形 | | | | |
| | | 電気で作動するもの | | | | |
| | | ガス圧で作動するもの | | | | |
| 非常電源（内蔵型） | 外形 | | | | | |
| | 表示 | | | | | |
| | 端子電圧 | | V | | | |
| | 切替装置 | | | | | |
| | 充電装置 | | | | | |
| | 結線接続 | | | | | |
| ホース等 | 周囲の状況 | | | | | |
| | 格納箱 | | | | | |
| | ホース | | m | | | |
| | ホースリール | | | | | |
| | ノズル | | | | | |
| | ノズル開閉弁 | | | | | |
| 表示灯・標識（移動式） | | | | | | |
| 耐震措置 | | | | | | |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備（その4）

| 総 合 点 検 | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------------|-------|------|-------|-----|-------|------|
| 全域放出方式・局所放出方式 | 全域放出方式 | 警 報 装 置 | | | | | | |
| | | 遅 延 装 置 | | 秒 | | | | |
| | | 開口部の自動閉鎖装置 | | | | | | |
| | | 起 動 装 置 ・ 選 択 弁 | | | | | | |
| | | 配 管 ・ 配 管 接 続 部 | | | | | | |
| | | 放 出 表 示 灯 | | | | | | |
| | 局所放出方式 | 警 報 装 置 | | | | | | |
| | | 起 動 装 置 ・ 選 択 弁 | | | | | | |
| | | 配 管 ・ 配 管 接 続 部 | | | | | | |
| 移動式 | ノ ズ ル 開 閉 弁 | | | | | | | |
| | ホ ー ス ・ ホ ー ス 接 続 部 | | | | | | | |
| 備 考 | | | | | | | | |
| 測定機器 | 機 器 名 | 型 式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機 器 名 | 型 式 | 校正年月日 | 製造者名 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

