

非常電源（非常電源専用受電設備）点検票（設備名）					
名称				防火管理者	
所在				立会者	
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
点検者	氏名	点検者 所属会社	社名	TEL	
			住所		
点検設備名	受電設備	製造者名			
		型式等			
点検項目		点検結果			措置内容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検					
設置状況	周囲の状況				
	区画等	キュービクル式 キュービクル式以外			
	水の浸透				
	換気	自然 機械			
	照明				
	標識				
高圧受電盤・配分電盤	外形				
	表示				
	計器類				
	開閉器・遮断器（低圧）				
	表示灯				
	ヒューズ類（低圧）	A			
継電器（低圧）					
変圧器					
コンデンサー					
開閉器・遮断器					
接地（低圧）					
結線接続					
耐震措置					
予備品等（低圧）					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
接 地 抵 抗		種 類		Ω				
絶 縁 抵 抗				MΩ				
保 護 継 電 器 等								
高 圧 又 は 特 別 高 圧	開 閉 器 ・ 遮 断 器							
	ヒ ュ ー ズ 類				A			
	接 地							
備 考	電 気 主 任 技 術 者 氏 名 及 び 資 格							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。