

項目 採水 年月日・時分	現場測定項目						生活環境項目							健康項目	その他項目										
	天候	気温 ℃	水温 ℃	色相	臭気	透視度 度	pH	DO mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	SS mg/L	全窒素 mg/L	全りん mg/L	硝酸性 窒素及び 亜硝酸性 窒素 mg/L	アンモニア 性窒素 mg/L	硝酸性 窒素 mg/L	亜硝酸性 窒素 mg/L	りん酸性 りん mg/L	塩化物イオン mg/L	電気伝導率 mS/m	MBAS mg/L	TOC mg/L			
下限値								0.5	0.5	0.5	1	0.03	0.003	0.06	0.03	0.03	0.03	0.003	5	1	0.05	2			
2014/4/9 12:18	晴	18.0	17.3	淡灰黄色	微腐敗臭	>50	7.6	6.7	5.1	5.3	3	9.0	0.40	5.2	1.54	4.89	0.36	0.281	28	46	<0.05	<2			
2014/6/4 12:02	晴	29.5	24.5	淡灰黄色	微土臭	>50	7.8	5.9	7.3	7.4	5	6.0	0.37	4.0	0.36	3.45	0.63	0.243	28	45	<0.05	5			
2014/8/5 11:51	快晴	32.0	27.5	淡灰黄色	微カビ臭	38	7.8	6.7	4.1	6.2	19	4.5	0.32	3.5	0.60	3.13	0.40	0.285	19	36	<0.05	3			
2014/10/2 11:59	曇	24.5	21.4	淡灰黄色	微腐敗臭	>50	7.7	6.5	5.2	5.5	6	8.1	0.41	5.4	<0.03	4.80	0.60	0.298	32	44	<0.05	5			
2014/12/3 12:05	快晴	13.0	12.8	淡灰黄色	無臭	>50	7.6	6.8	2.4	4.2	4	7.7	0.21	6.5	1.05	6.26	0.31	0.153	28	46	<0.05	5			
2015/2/4 11:50	快晴	8.8	10.3	淡灰黄色	微腐敗臭	>50	7.6	7.6	4.4	4.6	2	8.1	0.31	6.0	2.03	5.73	0.29	0.239	30	45	0.20	6			
最大		32.0	27.5			>50	7.8	7.6	7.3	7.4	19	9.0	0.41	6.5	2.03	6.26	0.63	0.298	32	46	0.20	6			
最小		8.8	10.3			38	7.6	5.9	2.4	4.2	2	4.5	0.21	3.5	<0.03	3.13	0.29	0.153	19	36	<0.05	<2			
平均		21.0	19.0			48	7.7	6.7	4.8	5.5	7	7.2	0.34	5.1	0.94	4.71	0.43	0.250	28	44	0.08	4			
人の健康の保護に関する環境基準														10以下											
m/n							-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	0/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6	-/6

m；水質環境基準に適合しない検体数

n；調査実施総検体数