

4. 第三者機関による測定結果(煙突から排出される排ガス)

(1) ダイオキシン類濃度

規制値: 0.1ng-TEQ/m³N(O₂ 12%換算値)

	採取年月日	結果を得た年月日	測定結果
1号炉	2021.05.07	2021.05.28	0.014
2号炉	2021.04.09	2021.05.12	0.012
3号炉	2021.04.09	2021.05.12	0.0042

(2) 硫黄酸化物濃度

規制値: 10.37[m³N/h] (K値=1.75)

	採取年月日	結果を得た年月日	測定結果
1号炉	2021.05.07	2021.05.27	0.104
	2021.06.04	2021.06.17	0.122
	2021.09.21	2021.09.29	0.124
	2021.10.07	2021.10.26	0.208
	2021.12.06	2021.12.20	0.053
	2022.02.02	2022.02.17	0.023未満
2号炉	2021.04.09	2021.04.22	0.093
	2021.06.04	2021.06.17	0.084
	2021.08.10	2021.08.25	0.093
	2021.10.07	2021.10.26	0.072
	2022.01.08	2022.01.20	0.099
	2022.02.02	2022.02.17	0.066
3号炉	2021.04.09	2021.04.22	0.146
	2021.07.07	2021.07.19	0.061
	2021.08.10	2021.08.25	0.108
	2021.10.07	2021.10.26	0.111
	2021.12.06	2021.12.20	0.052
	2022.03.14	2022.03.22	0.134

(3) ばいじん濃度

規制値: 0.04[g/m³N] (O₂ 12%換算値)

	採取年月日	結果を得た年月日	測定結果
1号炉	2021.05.07	2021.05.27	0.001未満
	2021.06.04	2021.06.17	0.001未満
	2021.09.21	2021.09.29	0.001未満
	2021.10.07	2021.10.26	0.001未満
	2021.12.06	2021.12.20	0.001未満
	2022.02.02	2022.02.17	0.001未満
2号炉	2021.04.09	2021.04.22	0.001未満
	2021.06.04	2021.06.17	0.001未満
	2021.08.10	2021.08.25	0.001未満
	2021.10.07	2021.10.26	0.001未満
	2022.01.08	2022.01.20	0.001未満
	2022.02.02	2022.02.17	0.001未満
3号炉	2021.04.09	2021.04.22	0.001未満
	2021.07.07	2021.07.19	0.001未満
	2021.08.10	2021.08.25	0.001未満
	2021.10.07	2021.10.26	0.001未満
	2021.12.06	2021.12.20	0.001未満
	2022.03.14	2022.03.22	0.001未満

(4) 塩化水素濃度

規制値: 700[mg/m³N] (O₂ 12%換算値)

	採取年月日	結果を得た年月日	測定結果
1号炉	2021.05.07	2021.05.27	22
	2021.06.04	2021.06.17	18
	2021.09.21	2021.09.29	15
	2021.10.07	2021.10.26	23
	2021.12.06	2021.12.20	13
	2022.02.02	2022.02.17	17
2号炉	2021.04.09	2021.04.22	20
	2021.06.04	2021.06.17	14
	2021.08.10	2021.08.25	15
	2021.10.07	2021.10.26	14
	2022.01.08	2022.01.20	12
	2022.02.02	2022.02.17	11
3号炉	2021.04.09	2021.04.22	14
	2021.07.07	2021.07.19	15
	2021.08.10	2021.08.25	17
	2021.10.07	2021.10.26	18
	2021.12.06	2021.12.20	21
	2022.03.14	2022.03.22	12

(5) 窒素酸化物濃度

規制値: 250[ppm] (O₂ 12%換算値)

	採取年月日	結果を得た年月日	測定結果
1号炉	2021.05.07	2021.05.27	45
	2021.06.04	2021.06.17	30
	2021.09.21	2021.09.29	28
	2021.10.07	2021.10.26	34
	2021.12.06	2021.12.20	30
	2022.02.02	2022.02.17	36
2号炉	2021.04.09	2021.04.22	38
	2021.06.04	2021.06.17	30
	2021.08.10	2021.08.25	33
	2021.10.07	2021.10.26	34
	2022.01.08	2022.01.20	34
	2022.02.02	2022.02.17	34
3号炉	2021.04.09	2021.04.22	45
	2021.07.07	2021.07.19	31
	2021.08.10	2021.08.25	33
	2021.10.07	2021.10.26	32
	2021.12.06	2021.12.20	33
	2022.03.14	2022.03.22	32