

4. 第三者機関による測定結果(煙突から排出される排ガス)

(1) ダイオキシン類濃度

規制値: 0.1ng-TEQ/m³N(O₂ 12%換算値)

	採取年月日	結果を得た年月日	測定結果
1号炉	2023/5/8	2023/6/5	0.000044
	2023/12/4	2024/1/15	0.00022
2号炉	2023/5/9	2023/6/5	0.0045
	2024/1/9	2024/2/6	0.000045
3号炉	2023/6/5	2023/7/3	0.00064
	2023/12/5	2024/1/15	0.00170

(2) 硫黄酸化物排出量

規制値: 15.4[m³N/h] (K値=1.75)

	採取年月日	結果を得た年月日	測定結果
1号炉	2023/5/8	2023/6/1	0.224
	2023/7/3	2023/7/18	0.116
	2023/9/4	2023/9/19	0.217
	2023/10/2	2023/10/12	0.139
	2023/12/4	2024/12/15	0.080
	2024/3/4	2024/3/13	0.048
2号炉	2023/4/3	2023/4/14	0.147
	2023/5/9	2023/6/1	0.136
	2023/8/7	2023/9/1	0.202
	2023/10/2	2023/10/12	0.109
	2024/1/9	2024/2/1	0.138
	2024/3/4	2024/3/13	0.064
3号炉	2023/4/3	2023/4/14	0.201
	2023/6/5	2023/6/16	0.116
	2023/8/7	2023/9/1	0.207
	2024/12/5	2024/12/15	0.180
	2024/1/9	2024/2/1	0.197
	2024/2/5	2024/2/20	0.044

(3) ばいじん濃度

規制値: 0.04[g/m³N] (O₂ 12%換算値)

	採取年月日	結果を得た年月日	測定結果
1号炉	2023/5/8	2023/6/1	<0.001
	2023/7/3	2023/7/18	<0.001
	2023/9/4	2023/9/19	<0.001
	2023/10/2	2023/10/12	<0.001
	2023/12/4	2024/12/15	<0.001
	2024/3/4	2024/3/13	<0.001
2号炉	2023/4/3	2023/4/14	<0.001
	2023/5/9	2023/6/1	<0.001
	2023/8/7	2023/9/1	<0.001
	2023/10/2	2023/10/12	<0.001
	2024/1/9	2024/2/1	<0.001
	2024/3/4	2024/3/13	<0.001
3号炉	2023/4/3	2023/4/14	<0.001
	2023/6/5	2023/6/16	<0.001
	2023/8/7	2023/9/1	<0.001
	2024/12/5	2024/12/15	<0.001
	2024/1/9	2024/2/1	<0.001
	2024/2/5	2024/2/20	<0.001

(4) 塩化水素濃度

規制値: 700[mg/m³N] (O₂ 12%換算値)

	採取年月日	結果を得た年月日	測定結果
1号炉	2023/5/8	2023/6/1	15
	2023/7/3	2023/7/18	11
	2023/9/4	2023/9/19	15
	2023/10/2	2023/10/12	13
	2023/12/4	2024/12/15	16
	2024/3/4	2024/3/13	11
2号炉	2023/4/3	2023/4/14	12
	2023/5/9	2023/6/1	11
	2023/8/7	2023/9/1	7
	2023/10/2	2023/10/12	7
	2024/1/9	2024/2/1	14
	2024/3/4	2024/3/13	10
3号炉	2023/4/3	2023/4/14	16
	2023/6/5	2023/6/16	18
	2023/8/7	2023/9/1	6
	2024/12/5	2024/12/15	11
	2024/1/9	2024/2/1	18
	2024/2/5	2024/2/20	4

(5) 窒素酸化物濃度

規制値: 250[ppm] (O₂ 12%換算値)

	採取年月日	結果を得た年月日	測定結果
1号炉	2023/5/8	2023/6/1	30
	2023/7/3	2023/7/18	26
	2023/9/4	2023/9/19	27
	2023/10/2	2023/10/12	32
	2023/12/4	2024/12/15	32
	2024/3/4	2024/3/13	29
2号炉	2023/4/3	2023/4/14	29
	2023/5/9	2023/6/1	29
	2023/8/7	2023/9/1	28
	2023/10/2	2023/10/12	29
	2024/1/9	2024/2/1	31
	2024/3/4	2024/3/13	32
3号炉	2023/4/3	2023/4/14	31
	2023/6/5	2023/6/16	29
	2023/8/7	2023/9/1	27
	2024/12/5	2024/12/15	31
	2024/1/9	2024/2/1	33
	2024/2/5	2024/2/20	29