

4. 第三者機関による測定結果(煙突から排出される排ガス)

(1) ダイオキシン類濃度

規制値: 0.1ng-TEQ/m³N(O₂ 12%換算値)

管理基準値: 0.05ng-TEQ/m³N(O₂ 12%換算値)

※管理基準値

規制値を遵守するために、工場操業に当たり設定している値。

	採取年月日	結果を得た年月日	測定結果
1号炉			
2号炉			
3号炉			

(2) 硫黄酸化物排出量

規制値: 15.4[m³N/h] (K値=1.75)

管理基準値: 20[ppm](O₂ 12%換算値)

(3) ばいじん濃度

規制値: 0.04[g/m³N] (O₂ 12%換算値)

管理基準値: 0.01[g/m³N] (O₂ 12%換算値)

	採取年月日	結果を得た年月日	測定結果	
			m ³ N/h	ppm
1号炉				
2号炉				
3号炉	2026/4/6	2025/4/16	0.082	2.4

	採取年月日	結果を得た年月日	測定結果
1号炉			
2号炉			
3号炉	2026/4/6	2025/4/16	<0.001

(4) 塩化水素濃度

規制値: 700[mg/m³N] (O₂ 12%換算値)

管理基準値: 20[ppm](O₂ 12%換算値)

(5) 窒素酸化物濃度

規制値: 250[ppm] (O₂ 12%換算値)

管理基準値: 50[ppm](O₂ 12%換算値)

	採取年月日	結果を得た年月日	測定結果	
			mg/m ³ N	ppm
1号炉				
2号炉				
3号炉	2026/4/6	2025/4/16	18	11

	採取年月日	結果を得た年月日	測定結果
1号炉			
2号炉			
3号炉	2026/4/6	2025/4/16	30